



1) NBR 5410/2004-ITEM 6.3.5.2.4 letra "d". In MUD DEVE SER DEFERIDA (8/2005) EM REDES TRIFÁSICAS, DU A 10kV (8/2005) EM REDES MONOFÁSICAS, NBR-5410/2004)



(COTAS EM mm)



MÉTODO DE INSTALAÇÃO N.º 3, MÉTODO DE REFERÊNCIA B1, TABELA 33, PAG.90, NBR-5410/2004 CONFORME TABELA 36(PAG.101-NBR 5410/2004) O CABO UTILIZADO DEVE SER O DE 95mm², O QUAL SUPORTA UMA CORRENTE DE ATÉ 207A.

A APRESENTAÇÃO DA ART (ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA) DE EXECUÇÃO DO CREA-1

NOTAS (DISJUNTORES)

- 6) OS DISJUNTORES INSTALADOS NAS MEDIÇÕES DEVERÃO SER P/ CORRENTE MÁXIMA DE INTERRUPÇÃO DE 18KA



ESCALA 1 : 10



EDIFÍCIO COMERCIAL
BARÃO DE MAUÁ

ÁREA DO TERRENO:	-	ÁREA DE CONSTRUÇÃO:	15.076,68m ²
------------------	---	---------------------	-------------------------