




VC908/VC909

[illegible]

COBRIMENTO DA ARMADURA:

- LAJES $\geq 2,0$ cm
- VIGAS E PILARES $\geq 2,5$ cm
- BLOCOS, BALDRAMES E CONTENCORES (FACE EM CONTATO COM A TERRA) $\geq 3,0$ cm

3. EXISTE COMENTÁRIO DESENVOLVIDO SOB GUARDA DOS CUIDADOS DE INDICAÇÕES QUE SE DEVE APLICAR.

COMENTÁRIOS ESPECÍFICOS EM CONTINÚO ADE VALORES INDICADOS AQUI, ESTÃO INDICADOS NOS DESENHOS DE FORMAS DOS PAVIMENTOS.

NORMAS UTILIZADAS:

NBR 6118/2003 - PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO

NBR 6202/1989 - CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES

ÍNDICE:

VSEEC901, VC901 A VC918

FCK= 30 MPa

EC = 26 GPa (MÓDULO DE ELASTICIDADE SECAS)
ACR 28 (DMS)

A/C = 0,65 (FACTOR AGUA CIMENTO)

[illegible]