

[illegible][illegible]

COBRIMENTO DA ARMADURA:

- LAMES 1,20 cm;
- VIGAS E PILARES = 2,5 cm;
- BLOCOS, BALDRAMES E CONTENÇÔES (FACE EM CONTATO COM A TERRA) = 3,0 cm;

5. REVISAR COMPARATIVOS ENVIAVOS POR CORRESPONDENTE COM O LDO DE REPARAÇÕES DA INFRA-ESTRUTURA.

COMPARATIVOS ESPECÍFICOS EM CONTINÚO: AVALIAR INDICADORES ATUAL, ESTAR INDICADOR NÃO CORRESPONDE PORQUE DO PAGAMENTO.

NORMAS UTILIZADAS:

NBR 6118/2003 - PROJETO E EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONCRETO ARMADO

NBR 6120/1990 - CARGAS PARA O CÁLCULO DE ESTRUTURAS DE EDIFICAÇÕES

INDICE:

VD921 A VD934, VSED901

FCK = 30 MPa

EC = 26 GPa (Módulo de Elasticidade Secante
AOE 28 dias)

A/C = 0,65 (FATOR AGUA CIMENTO)

[illegible]